



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405  
C.F. 82003830021 info@unionemontanavalsesia.it www.unionemontanavalsesia.it

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

### **CHIARIMENTO DEL PROGETTISTA IN MERITO AL MANTO DI COPERTURA DA FORNIRE E POSARE**

Voce come da capitolato 20/20 computo metrico:

“Manto costituito da una lamina di alluminio puro del peso non inferiore preventivo 01 a kg 0,270 per m<sup>2</sup> e titolo non inferiore al 99%, racchiusa tra due fogli di cartonfeltro bituminato bitalcato del peso di kg 1,200 per m<sup>2</sup> caduno, con giunti sfalsati e sovrapposizione di cm 6 per i fogli di cartonfeltro, il tutto tenuto assieme da quattro spalmature di bitume da applicarsi a caldo (kg 1.2 per m<sup>2</sup> ogni spalmatura) e fissato al piano di posa da una spalmatura a freddo di vernice bituminosa adesiva di fondo (kg 0.4 per m<sup>2</sup>) le sovrapposizioni dei fogli dovranno essere incollate con bitume. Il manto dovrà prolungarsi sui risvolti per almeno cm 20 per impermeabilizzazione di coperture piane od inclinate.

Chiarimento:

Trattasi di Scandola in alluminio tipo Canadese

Fornitura di manto di copertura scandole in lamiera di alluminio grado di durezza H44 secondo la norma EN 1396, 0.6 mm di spessore, dimensione mm. 445\*230, peso 2.54 KG./mq verniciatura a fuoco a due strati(PUR) > 20 m - comportamento al fuoco A1, Grigio Scura

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Marco Godio

