



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VERCELLI**
"Ardentes in cohibendo ardorem"

Ufficio Prevenzione Incendi

Alla **UNIONE MONTANA
dei COMUNI DELLA VALSESIA**
Corso Roma, 35
13019 VARALLO (VC)
cert@pec.unionemontanavalsesia.it

Risposta alla nota prot.n. 2534/VI.8 del 14.06.2017

OGGETTO: L.R. n° 44/2000 e s.m.i. art. 96 comma 1 lettera O. – L.R. 74 del 14.12.1989 – D.P.G.R. 29.11.2004 n° 13/R. Progetto nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico "Cimalegna" in Comune di Alagna Valsesia (VC). Convocazione seconda seduta della Conferenza dei Servizi decsoria ai sensi della Legge 241/1990 e dell'art. 5 del D.P.G.R. n. 13/R – 2011.

Con riferimento alla comunicazione del 14.06.2017 prot. n. 2534/VI.8, recante pari oggetto, si informa che questo Comando, per motivi connessi all'attività di istituto, si trova nell'impossibilità di partecipare alla riunione indetta per il giorno 28.06.2017 alle ore 11:00 presso la sede di codesto Ente.

Per quanto concerne l'impianto in oggetto si ribadisce quanto comunicato in precedenza da questo Comando ed in particolare si allega il parere prot. n. 5590 espresso in data 16.06.2017.

Nell'assicurare la disponibilità a fornire ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile al fine in questione si porgono distinti saluti.



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Rosario AULICINO


Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VERCELLI**
"Ardentes in cohibendo ardorem"

Ufficio Prevenzione Incendi

Prot. u. 5590 del 16.06.17



Al Sig. ZANETTA LUCIANO
Legale rappresentante del
MONTEROSA 2000 SPA
FRAZIONE BONDA, 19
**13021 ALAGNA
VALSESIA**

e.p.c. Al Sig. SINDACO del
comune di
ALAGNA VALSESIA

OGGETTO: Tipo di procedimento: Valutazione progetto C
Istanza del 25.05.2017
Ditta: MONTEROSA 2000 SPA
Indirizzo dell'attività: LOCALITA' CIMALEGNA - PASSO DEI SALATI SN ALAGNA
VALSESIA
Attività: Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza > 700
kW; Depositi e rivendite liquidi con P.I. > 65°C, da 9 a 50mc, o infiamm. da 1 a
50mc.
DPR 151/2011 Allegato I - ATTIVITA' N. 49.3.C-12.2.B.
Pratica n° 111566

Con riferimento all'istanza inerente l'oggetto, in ottemperanza a quanto disposto dal DPR 151/2011 art 3 "Valutazione dei progetti", si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla realizzazione del progetto allegato all'istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorché non espressamente richiamati negli elaborati.

Si fa presente che, a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata al Comando la **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** prevista dal citato DPR 151/2011 art 4 "Controlli di Prevenzione Incendi", documentazione necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività, ai sensi del D.P.R. 151/11.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovrà essere prodotta, richiamando gli estremi dell'approvazione preventiva, con le modalità previste dall'art. 4 sopra citato del D.P.R., nonché della documentazione prescritta dal D.M. 07.08.2012 - allegato II, conformemente alle indicazioni esplicative contenute nella modulistica disponibile presso il sito www.vigilfuoco.it Servizi di Prevenzione Incendi - modulistica.

Il Comando **entro 60 giorni** dalla data di ricezione dell'istanza effettuerà i controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

In caso di esito positivo verrà rilasciato il **Certificato di Prevenzione Incendi** di cui all'art 5 del DPR 151/2011.

Si avverte, inoltre, che le procedure di prevenzione incendi di cui al richiamato D.P.R. 151/11 devono essere applicate pure alle installazioni provvisorie di cantiere, qualora ricomprese nell'elenco allegato al medesimo D.P.R., e che devono essere tenuti presenti gli obblighi a carico dei responsabili, anche nel caso di attività non soggette a controllo, dell'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e dell'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lvo 81/2008.

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di sopralluogo si precisa intanto che il presente parere è subordinato all'osservanza delle condizioni di cui appresso:

1. Il serbatoio deve essere saldamente ancorato al terreno;
2. L'estremità del tubo di scarico dei gas combusti deve essere a quota non inferiore a tre metri dal piano praticabile;
3. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza con caratteristiche rispondenti a quanto indicato dal D.M. 13.07.2011 Titolo I° Capo III° punto 4.1;
4. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme a quanto indicato D.M. 13.07.2011 Titolo I° Capo III° punto 7.1;
5. In fase di sopralluogo dovrà essere prodotta dichiarazione di insussistenza del rischio esplosione come indicato dal Titolo I° Capo III° punto 3.2. del sopra citato D.M.

Il Responsabile del Procedimento
P.I. Giovanni POLETTO



IL COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Rosario AULICINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.