



ELENCO INTERVENTO

Impianto di illuminazione di campo di calcio, tutto compreso, collaudo a norme ENPI; garanzia di due anni per gli accessori elettrici. Con caratteristiche: - valore minimo illuminamento orizzontale 200 lux - rapporto tra illuminamento verticale ed orizzontale dovrà essere tra 0.5 e 2.



COMUNE DI VARALLO
Corso Roma, 31 13019 Varallo (VC)

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CAMPO DA GIOCO SUSSIDIARIO
nello Stadio G. Bacci
di Roccapietra di Varallo

LOCALITA' DELL'INTERVENTO
FRAZ. ROCCAPIETRA - CAMPO SPORTIVO G. BACCI

COMMITTENTE:
COMUNE DI VARALLO - A.S.D. DUFOUR VARALLO

T.
D 05

Oggetto Tavola:
IMPIANTO ILLUMINAZIONE

Scala:

Data: 25/10/2022 Agg: 15/03/2024

PROGETTISTA:
ARCH. ANDREA TORRI
n° 444 Albo Architetti
Provincia di Vercelli
Via Mario Tancredi Rossi, 1
13019 - Varallo (VC)

Timbro e firma:



SCHEMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE

1:200