



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405  
C.F. 82003830021 info@unionemontanavalsesia.it www.unionemontanavalsesia.it

Prot.n. 1008/VI.5

Varallo, 26 febbraio 2018

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

### RISPOSTA A QUESITI PERVENUTI IN DATA 20/02/2018 NS. PROT. N. 906

#### QUESITO:

SI È RILEVATO CHE LA LAVORAZIONE INDICATA NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ART. 61 TERZO PARAGRAFO, CHE SI RIPORTA:

*“Realizzazione di strato impermeabilizzante (turapori) in mescola di resina poliuretana bicomponente colorata e polvere di terpolimero EPDM pure colorata, posta in opera con speciali frattazzi, per una quantità di mescola di kg./mq 1,25”;*

NON È COERENTE CON QUANTO DESCRITTO ALL' ART. 13 DELL'ELENCO PREZZI UNITARI, CHE SI RIPORTA:

*“Nr. 13 ED\_05 Formazione della finitura superficiale eseguita mediante spruzzatura di una mescola di resina poliuretana colorata e di granuli di gomma sintetica di colore rosso e di adeguata granulometria; entrambi ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'azione meccanica, in ragione di almeno kg 3 per m<sup>2</sup> di peso secco; il tutto eseguito a perfetta regola d'arte secondo le norme FIDAL DUREZZA SHORE A 50/60 spessore mm 13 per piste (AI) R.P. 19.P03.A35.105-19.P03.A35.070”*

L' ART. 13 DELL'ELENCO PREZZI UNITARI CONTEMPLA LA CORRETTA LAVORAZIONE PER MANTENERE IL MANTO SPORTIVO “DRENANTE”; L' ART. 61 TERZO PARAGRAFO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO CONTEMPLA UNA LAVORAZIONE PER RENDERE IL MANTO SPORTIVO “IMPERMEABILE”;

SI RICHIEDE PERTANTO LA CORREZIONE DELL'ART. 61 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SOPPRIMENDO IL TERZO PARAGRAFO “REALIZZAZIONE DI STRATO IMPERMEABILIZZANTE”; RITENIAMO CHE SI TRATTI DI UN REFUSO.

**RISPOSTA:** *La dicitura riportata nell'elenco prezzi è corretta e c'è un refuso nel capitolato. Come già specificato nell'art.6 del Capitolato Speciale di Appalto in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alla finalità per il quale il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.*

Il Responsabile del Procedimento  
Marco Godio

